



PROCEDURA RISTRETTA – AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELLE INTERFERENZE E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI E INFRASTRUTTURE ESISTENTI NELL’AREA DI INSEDIAMENTO DEL CAMPUS UNIMI.

CIG: 8131047041

CUP: H41F19000130005

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 1

Si chiede se sia possibile utilizzare nel rinterro degli scavi di materiale denominato AGGREGATO RICICLATO (AR) CERTIFICATO al posto di mista naturale (tout venant).

RISPOSTA N. 1

Con riferimento al quesito proposto, si evidenzia che il rinterro degli scavi dovrà essere eseguito mediante l’impiego di mista naturale (tout venant), come previsto nella documentazione di progetto.

Il RUP

Ing. Alessandro Molaioni

(documento firmato digitalmente)